



**SPÉCIFICATIONS**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| MODÈLE                            | VJ71130SS  |
| VOLTS                             | 120 V C.A. |
| Hz                                | 60         |
| AMPÈRES                           | 3,0        |
| PI <sup>3</sup> /MIN (BASSE VIT.) | 190        |
| PI <sup>3</sup> /MIN (HAUTE VIT.) | 370        |
| SONES (BASSE VIT.)                | 2,5        |
| SONES (HAUTE VIT.)                | 8,5        |
| PUISSANCE TOTALE CONSOMMÉE        | 360 W      |
| FORMAT DE CONDUIT                 | 6 PO ROND  |
| 2 AMPOULES À DEL                  | 3 W        |
| GARANTIE                          | 1 AN       |

**DIMENSIONS**



**RENDEMENT DE LA VENTILATION**



**NORMES ET EXIGENCES**

- Conforme à la norme UL 507.



RÉSULTATS HOMOLOGUÉS HVI-2100 conforme aux nouvelles technologies de test et aux procédures prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits offerts sur le marché, tels qu'ils sont présentés aux consommateurs. La performance du produit est calibrée à 0,1 po (2,54 mm) de pression statique, basée sur les tests dirigés par un laboratoire de pointe. Un sone est une unité de mesure de bruit perçu par l'oreille humaine, basée sur des mesures en laboratoire.

[www.venmar.ca](http://www.venmar.ca)

Venmar Ventilation ULC, 550, boul. Lemire, Drummondville, Québec, Canada J2C 7W9 - Tél. : 1 800 567-3855 Téléc. : 1 800 567-1715

|             |           |
|-------------|-----------|
| PROJET      | REMARQUES |
| LIEU        |           |
| MODÈLE N°   |           |
| QUANTITÉ    |           |
| SOU MIS PAR |           |
| DATE        |           |